

大丰区大中街道新团村新型农村社区三期微动力装置采购安装 项目招标答疑澄清文件

各投标单位：

1、本项目原采购需求中：

二、设备供货范围及采购数量

2.1 供货范围

序号	设备名称	单位	数量	主要性能要求	备注
1	污水设备采购	套	1	设计处理能力：30m ³ /d	

现更正为：

二、设备供货范围及采购数量

2.1 供货范围

序号	设备名称	单位	数量	主要性能要求	备注
1	污水设备采购	套	2	设计处理能力：30m ³ /d	

2、本项目原采购需求中：5、设备工艺性能要求（1）处理水量：Q=300t/d；
现更正为：5、设备工艺性能要求（1）处理水量：Q=30t/d。

3、其它不变。

招标人：盐城市大丰区大中街道新团村村民委员会

